

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы "Клуб "Лицей"
(ГБУК г. Москвы "Клуб "Лицей")

Николая Химушина ул., д. 17, корп. 3, г. Москва, 107143
Телефоны: (499)167-18-01; (499)167-16-40
e-mail: klublicei@culture.mos.ru
ОКПО 40433134, ОГРН 1037739095591 ИНН/КПП 7718116822/771801001

№ _____
на № _____ от _____

Главе Управы
района Восточный
города Москвы
В.И. Ивановскому

Уважаемый Виктор Сергеевич!

В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы от 19.08.2014 № 715 « О реорганизации Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Клуб «Лицей» (далее – Клуб) и договором от 01.09.2014 г. о присоединении ГБУК г. Москвы «Клуб «Акулово» к ГБУК г. Москвы «Клуб «Лицей» 19.06.2015 года была завершена реорганизация.

В процессе эксплуатации здания были выявлены следующие нарушения:

- обнаружена сквозная трещина в торцевой стене здания, которая ускоряет процесс разрушения стены, что в последствии может привести к обрушению перекрытий и кровли здания (год постройки здания 1950);
- техническое состояние главного распределительного электрошита и электрических сетей не соответствуют нормам Правил устройства электроустановок;
- отсутствует горячее водоснабжение.

На наш запрос в Департамент культуры города Москвы о выделении дополнительных денежных средств на проведение работ по устранению вышеуказанных нарушений был получен ответ, что выделить целевую субсидию не представляется возможным, а в целях исполнения требований Федерального закона от 23.12.2009 № 384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью посетителей и работников Клуба приостановить эксплуатацию здания.

Для устранения нарушений, которые несут угрозу жизни людей, находящихся в здании во время проведения уставной деятельности Клуба


требуется выполнение следующих видов работ:
1. Проведение обследования фундамента и несущих конструкций здания и

получение заключения их состояния.

2. После получения положительного заключения провести строительные работы по заделке трещины, штукатурке и покраски наружной стены пристройки.
3. В случае получения отрицательного заключения провести строительные работы по устранению выявленных нарушений, отмеченных в заключении.
4. Замена всего электросилового оборудования.
5. Установка и подключение накопительных водонагревательных баков в туалетных комнатах и комнате приема пищи.
6. Замена всего электроосветительного оборудования.

После выполнения вышеперечисленных работ Клуб будет вправе обратиться в Департамент культуры города Москвы с просьбой разрешить дальнейшую эксплуатацию здания по адресу: пос. Акулово, д. 25 для проведения уставной деятельности Клуба.

Директор



А.В. Попов